



am letzten Modul Jump R schließen,
max. je 16 Module einsetzbar,
Bei größeren Entfernungen kann mit mehreren Netzteilen agiert werde.
GND muß durchverbunden sein,

(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab ohne	(Gewicht)
		(Werkstoff Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
	Datum	Name	<h1>MCS4000</h1> <h2>Anschlußplan</h2>
	08.09.2014	Dr. Knorr	
Medium Control Systeme Frank&Hagenest GmbH 04600 Altenburg		Blatt 1	
Ursprung		Ersatz für: Ersatz durch:	
		Blätter	